


No: Dz2018106064



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

产品型号名称: N-ZLJD-E15W9014 型集中电源型消防应急照明灯具

检验类别: 分型试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106064

共 4 页 第 1 页

产品名称	集中电源型消防应急照明灯具	型 号	N-ZLJD-E15W9014
认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东拿斯特（国际）照明有限公司	生产日期	2018 年 9 月
生产企业	广东拿斯特（国际）照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 11 月 21 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">（主型产品为 N-ZLJD-E30W9001 型集中电源型消防应急照明灯具）。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2019 年 2 月 25 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王

审核:

谢

编制:

王

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018106064

共 4 页 第 2 页

认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东提工业区		
联系电话	0750-3756666	传 真	0750-3739191
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No. Dz2018106064

共 4 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：集中电源型消防应急照明灯具
- 2) 型号：N-ZLJD-E15W9014
- 3) 执行标准号：GB 17945-2010
- 4) 生产者：广东拿斯特（国际）照明有限公司
- 5) 生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
- 6) 生产地址：江门市荷塘镇为民东提工业区
- 7) 外壳防护等级：IP30
- 8) 额定电源电压：AC220V 或 DC216V
- 9) 额定工作频率：50Hz
- 10) 标称应急工作时间：90min
- 11) 光源名称和参数：LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗：15W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记：有
- 14) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 光源：类别：LED；
- 2) 应急控制方式：非集中控制型；
- 3) 应急供电形式：集中电源型；
- 4) 工作方式：持续型；
- 5) 分型产品与主型产品差异：外形尺寸、主电功耗、外壳材质和 LED 数量不同；
- 6) 与以下产品配接工作：
应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述：

LED 光源

规格：DC2.8V-DC3.4V, 0.1W

型号：NST-001

生产者：广东拿斯特（国际）照明有限公司

一致性检查结论：符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
产品型号：N-ZLJD-E15W9014

No: Dz2018106064
共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类: 塑料) (氧指数 ≥ 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 0.1 应急工作时间: 108min29s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 1171.2 放电 80min 后光通量 (lm): 1120.4 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热 元件表面温度 (C): 34.6	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电 电压(V): 162.8 由应急状态回复到主电状态时主 电电压(V): 181.7	合格	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	试验后, 试样主电状态转入应急 状态的光通量 (lm): 1166.8 应急工作时间: 103min21s	合格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/